

## Sct. Hans

Dato. 2023.09.15

Bygnings nr	Bygnings og areal navn	Anvendelse	Etager	Antal boliger	Sikringsliste i trafo (inc. Fælles inst.)	Sikring (NH)	Kabelskab	Sikledninger	Kabel	afsat strøm i beregning incl. Fælles inst. [Ampere]
1	Slottet hovedhus	Bofællesskab	3	20	1 stk. 160A	DIN 00	Nej	1 stk. til fordelingstavle i hovedhus, herefter fordeles der der til de 2		140A
2	Slottet vestfløj/vestlænge		2	rækkehuse/6						
3	Slotte østfløj/østlænge		2	etageboliger						
1+2+3	Slottet samlet			22						
6	Røde lade	Nedrides								
7	Vognporten	Nedrides								
12	Østerhus	Etage Lejligheder	4	50	1 stk. 250A	DIN 2	Nej	1 stk. til hovedtavle i kælder, fremføres af ejer når denne er fundet.		250A
13	Sønderhus	Etage Lejligheder	4	28	1 stk. 160A	DIN 00	Nej	1 stk. til hovedtavle i kælder, fremføres af ejer når denne er fundet.		150A
17	Sønderport	Erhverv, Offentlig showroom	1	N/A	1 stk. 35A	DIN 00	Nej	1 stk. direkte i målertavle, fremføres af RK		28A
18	Søndre Allé 5	Erhverv, Offentlig Institution	2	N/A	1 stk. 63A	DIN 00	Nej	1 stk. til hovedtavle i kælder, fremføres af RK		63A
20	Vesterhus	Privat, Etage Boliger Ejerlejligheder	3	12	1 stk. 100A	DIN 00	Nej	1 stk. til hovedtavle i kælder, fremføres af ejer når denne er fundet.		89A
x	Vejbelysning syd	Vejbelysning, Syd	N/A	N/A	1 stk. 25A	DIN 00	Ja, incl. Måler skab	Vejbelysning monteres selv i kabelskab i sikringsliste	5G10 mm2	25A
21	Kurhus (nr. 21)	Privat, Boliger Egen matrikel 2 etagers rækkehuse	2	9	1 stk. 80A	DIN 00	Nej	1 stk. til hovedtavle i kælder, fremføres af ejer når denne er fundet.		77A
22	Kurhus	Erhverv, Offentlig kontor/Kunst	2	N/A	Se samlet el forbrug herunder		Nej	forsynes fra Hovedfordelingstavle i byg. 27 kld.		
23	Kurhus	Erhverv, Offentlig kontor/Kunst	2	N/A	Se samlet el forbrug herunder		Nej	forsynes fra Hovedfordelingstavle i byg. 27 kld.		
24	Kurhus (nr. 24)	Privat, Boliger Egen matrikel rækkehuse	3	10	1 stk. 160A	DIN 00	Nej	1 stk. til hovedtavle i kælder, fremføres af ejer når denne er fundet.		140A
25	Kurhus	Erhverv, Offentlig Museum	2	N/A	Se samlet el forbrug herunder		Nej	forsynes fra Hovedfordelingstavle i byg. 27 kld.		
27	Kurhus	Erhverv, Offentlig Restatørent/Industri køkken	2	N/A	Se samlet el forbrug herunder		Nej	forsynes fra Hovedfordelingstavle i byg. 27 kld.		
28	Kurhus	Erhverv, Offentlig Vandrehjem	2	4 (10-15 overnatninger)	Se samlet el forbrug herunder		Nej	forsynes fra Hovedfordelingstavle i byg. 27 kld.		
29	Kurhus (nr. 29)	Privat, Boliger Egen matrikel rækkehuse	3	10	1 stk. 100A	DIN 00	Nej	1 stk. til hovedtavle i kælder, fremføres af ejer når denne er fundet.		88A
30	Kurhus	Erhverv, Offentlig XX	2	5 udgør (10-20 værelser)	Se samlet el forbrug herunder		Nej	forsynes fra Hovedfordelingstavle i byg. 27 kld.		
31	Kurhus	Erhverv, Offentlig XX	2	5 udgør (8-20 værelser)	Se samlet el forbrug herunder		Nej	forsynes fra Hovedfordelingstavle i byg. 27 kld.		
996	Kurhus 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31	Kurhus samlet (1 matrikel)			2*300A	DIN 2	Nej	1 stk. til hovedfordelingstavle i kælder byg. 27, fremføres af ejer RK		569A
32	Kurhus (nr. 32)	Privat, Boliger Egen matrikel 2 etagers rækkehuse	2	9	1 stk. 80A	DIN 00	Nej	1 stk. til hovedtavle i kælder, fremføres af ejer når denne er fundet.		77A
34	Krathus	Privat, Etage Boliger Ejerlejligheder	3	12	1 stk. 80A	DIN 00	Nej	1 stk. til hovedtavle i kælder, fremføres af ejer når denne er fundet.		77A
36	Søhus	Erhverv, Offentlig Butik/Cafe	1	N/A	1 stk. 35A	DIN 00	Nej	1 stk. direkte i målertavle, fremføres af RK		28A
38	Centralkøkken	Nedrides Kan først nedrides når alle hovedledninger er fjernet fra fordelingstavle og trafo er demonteret								
39	Bistrupvænge	Nedrides og erstattes af Markhusene								
40	Bistruphøj	Nedrides og erstattes af Markhusene								

43	Villa d'Este	Erhverv, Offentlig Institution	2	N/A	1 stk. 63A	DIN 00	Nej	1 stk. direkte i måletavle, fremføres af RK		58A
45	Centralmagasin	Erhverv, Offentlig kontor	3		1 stk. 160A	DIN 00	Nej	1 stk. til hovedtavle i kælder, fremføres af ejer når denne er fundet.		153A
45+46	Centralmagasin og varmforsyning									
46	Varmecentralen									
47	Afd. For kørsel	Erhverv, Offentlig Restaurant/Café	2	N/A	1 stk. 400A	DIN 2	Nej	1 stk. til hovedtavle i kælder, fremføres af ejer når denne er fundet.		330A
46+47	Varmecentralen og afd for kørsel									
58	Fjordhus, østfløj	Erhverv, Offentlig Hospital (CEJ)								
59	Fjordhus, hovedhus									
60	Fjordhus, vestfløj									
58+59+60	Fjordhus samlet									
61	Nørrehus	Erhverv, Offentlig Institution/Kontor	3	N/A	1 stk. 63A	DIN 00	Nej	1 stk. direkte i el-tavle, fremføres af RK		35A
64	Strandvænget	Nedrides								
65	Drosselhus	Nedrides								
66	Parcelgårdsvej 2	Privat, Bolig Villa	2	1	1 stk. 35A	DIN 00	?	Ny stikledning fremføres fra kabelskab når ejer er fundet		25A
69	Parcelgårdsvej 4	Nedrides								
71	Parcelgårdsvej 6	Nedrides								
74	Strandhus	Nedrides								
101	Skt hans have, Bygn 101, Kapellet	Er i bestilling hos Nexel Bestilling 1								
103	Skt.hans have, Bygn 103									
104	Skt hans have, Bygn 104									
105	Skt. Hans have, Bygn 105, skur									
106	Skt hans have, Bygn 106, Gartnerhuset									
106	Skt hans have, Bygn 106 A, carport									
108	Skt hans have, Bygn 108, Drivhus 1									
109	Skt. Hans have, Bygn 109, Drivhus 2									
P1	Langs Bistrupvænge									
P10	Ved Kurhusvænge									
P11	Ved Parcelgårdsvej	Afventer RK								
P11	Ved Markhusene									
P3	På Centralpladen									
P4	Ved Fjordhus									
P5	Ved Centralmagasinet									
P6	Ved Slottet									
P7	Ved Østerhus/Sønderhus									
P8	Langs Søndre alle									
P9	På Kurhuspladsen									
x	Pumpestation P2	Pumpestation			1 stk. 25A	DIN 00	Ja incl. Målerskab			25A
x	Pumpestation P1	Pumpestation			1 stk. 25A	DIN 00	Ja incl. Målerskab			25A
x	Pumpestation P3	Pumpestation			1 stk. 25A	DIN 00	Ja incl. Målerskab			25A
x	Pumpestation P4	Pumpestation			1 stk. 25A	DIN 00	Ja incl. Målerskab			25A
x	Vejbelysning nord	Vejbelysning, Nord	N/A	N/A	1 stk. 25A	DIN 00	Ja, incl. Måler skab	Vejbelysning monteres selv i kabelskab i sikringsliste	5G10 mm2	25A
	Parkhus	Privat, Almen Bolig Lejligheder	N/A	45	1 stk. 250A	DIN 2	Nej	Etableres af byggefirma		240 A
	Enghus	Privat, Almen Bolig Lejligheder	N/A	75	1 stk. 400A	DIN 2	Nej	Etableres af byggefirma		335A
	Markhusene (Byg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)	Privat, Almen Bolig Lejligheder	N/A	58	7 stk. 80A	DIN 00	Ja, 3 stk.	Etableres af byggefirma		285A
	Parcelgårdshusene (nr. 4, 6, 8)	Privat, Bolig Enfamilies bolig på hver 410 m2	2	6	6 stk. 35A	DIN 00	Ja	Etableres af byggefirma		47A